

АКТ
Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

«5» 02 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» Ишмертк. Винаг С.А.
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ Жилищник р-на Лесотимин
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)
Истоминский Михаил Д.Ю.

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Куримовский д.б. д. 6

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

(указать название специализированной организации)
2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: **имеют/не имеют** допуски к проведению работ: Истоминский дымовых и систем
(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
вентиляции жилых зданий Михаил Д.Ю.
дросл. №1
3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах есть
4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) _____
5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: есть
6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене 50 см):

- _____
- _____
- _____
- _____
7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:
есть
8. Состояние оголовков дымовых труб: _____
9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):
- _____
- _____
11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов: _____

Подписи членов комиссии:

Влад С А

Александр О Ю

А. В. С.
