

АКТ
Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

«03» 02 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» м.стер СВЯТО ЮВНО
(Должность, ФИО)

Севинь АА
Представитель УО ГБУ Жилищник р-на Косотинки
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)
чистильщик Михаил В.В.

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Гурьеве д. 3

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ Жилищник р-на Косотинки
(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ: чистильщик Труфанов и систем

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
вентиляции жилых домов Михаила Ф.В.
уровнев. №42

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах есть

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) выполнение в работоспособном состоянии

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене 50 см): _____

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

8. Состояние оголовков дымовых труб: _____

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов: _____

Подписи членов комиссии:






