

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

«03» 02 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ»

(Должность, ФИО)

мастер Савинко АА

Представитель УО

ГБУ Жилищник р-на Печатицы

(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации

(Должность, ФИО)

чистильщик Михайлич Олег Юрьевич

Составили настоящий акт о том, что по адресу:

Гурьянова д. 13

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ Жилищник р-на Печатицы

(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ:

чистильщиков дымоходов и систем

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

вентиляционных каналов Жилищник Михайлич О.Ю.
удостовер. № 42

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах

есть

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода)

вентиляция в работоспособном состоянии

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов:

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене 50 см):

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

8. Состояние оголовков дымовых труб:

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:






